

Białystok, 25.11.2024 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z wodociągu Niemczyn, zaopatrującego miejscowości: Brzozówka Koronna, Brzozówka Strzelecka, Brzozówka Ziemiańska, Chmielnik, Jezierzysk, Kosmaty Borek, Lacka Buda, Łączyn, Niemczyn, Oleszkowo, Osierodek, Podzamczysk - Zamczysk, Zdroje stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:


- zapachu z2S (chemiczny).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) zaleca się, aby zapach był akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze pod warunkiem podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości dostarczanej wody w jak najkrótszym okresie czasu w wodociągu Niemczyn.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. rozporządzeniem.

Przekroczony zapach w wodzie wpływa na zmianę jej właściwości organoleptycznych (pogarsza wygląd i smak wody), nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów i woda może być wykorzystywana do celów spożywczych. Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Urszula Podwianiuk