


Białystok, dnia 2020.01.10

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
tel. centr. 73-25-236

Burmistrz Czarnej Białostockiej
ul. Torowa 14 A
16-020 Czarna Białostocka

HK.4410.10.2020



Na podstawie § 22 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przesyła okresową ocenę jakości wody z wodociągów sieciowych na terenie gminy Czarna Białostocka. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań wody tj. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r., z punktów zgodności dla poszczególnych wodociągów w ramach monitoringu parametrów grupy A oraz parametrów grupy B informuje, że woda z wodociągów publicznych: Czarna Białostocka, Czarna Wieś Kościelna, Niemczyn - nadaje się do spożycia przez ludzi.

W tym okresie pobrano do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu parametrów grupy A oraz parametrów grupy B z poszczególnych wodociągów następujące próbki wody:

- 1. Wodociąg Czarna Białostocka** - 1 próbkę wody przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku w ramach monitoringu parametrów grupy A oraz 2 próbki wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach monitoringu parametrów grupy A. Wszystkie próbki wody odpowiadały wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
- 2. Wodociąg Czarna Wieś Kościelna** – 1 próbkę wody przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku w ramach monitoringu parametrów grupy A oraz 1 próbkę wody w zakresie monitoringu parametrów grupy B w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu. Wszystkie próbki wody odpowiadały wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
- 3. Wodociąg Niemczyn** – 1 próbkę wody przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku w ramach monitoringu parametrów grupy A oraz 2 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu w zakresie monitoringu parametrów grupy A. Wszystkie próbki wody odpowiadały wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
Waldemar Kulesza

